

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6102CM0471

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	G. Bee GmbH Robert-Bosch-Straße 14, D-71691 Freiberg a.N.
Vertreiber <i>distributor</i>	G. Bee GmbH Robert-Bosch-Straße 14, D-71691 Freiberg a.N.
Produktart <i>product category</i>	Absperrarmaturen für Trinkwasser: Kugelhahn (6102)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Kessel Füll- und Entleerungshahn (KFE-Kugelhahn mit reduziertem Durchgang)
Modell <i>model</i>	KFE194
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: KH 016/15 vom 18.08.2015 (TZW) Ergänzungsprüfung: KH 016/15 vom 05.09.2016 (TZW) Baumusterprüfung: KH 023/11 vom 07.11.2011 (TZW) KTW-Prüfung: KA 0445/15 vom 09.05.2016 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 052/16 vom 17.05.2016 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 13828 (01.12.2003) UBA METALLE (19.01.2016) UBA KTW (07.10.2008) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	07.11.2021 / 16-0498-WNV

7.0028-04-A-DE

30.01.2017 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
KFE194	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
KFE194-D-15-00	in Durchgangsform
KFE194-E-15-00	in Eckform

Verwendungshinweise / Bemerkungen <i>hints of utilization / remarks</i>
Anschlußart: eingangsseitig Außengewinde 1/2"; ausgangsseitig Außengewinde 3/4" für Schlauchverschraubungen (mit Kappe)