



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6102CP0080

Registriernummer
registration number

| | |
|---|---|
| Anwendungsbereich <i>field of application</i> | Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i> |
| Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i> | G. Bee GmbH Robert-Bosch-Straße 14, D-71691 Freiberg a.N. |
| Vertreiber <i>distributor</i> | G. Bee GmbH Robert-Bosch-Straße 14, D-71691 Freiberg a.N. |
| Produktart <i>product category</i> | Absperrarmaturen für Trinkwasser: Kugelhahn (6102) |
| Produktbezeichnung <i>product description</i> | Kugelhahn mit Flanschanschlüssen mit vollem Durchgang für die Trinkwasserinstallation |
| Modell <i>model</i> | 71ME |
| Prüfberichte <i>test reports</i> | Kontrollprüfung Labor: KH 023/17 vom 13.11.2017 (TZW) Baumusterprüfung: KH 016/13 vom 19.03.2014 (TZW) KTW-Prüfung: KA 0203/15 vom 14.08.2015 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 246/16 vom 17.05.2017 (TZW) UBA-Leitlinie: KA 0445/15 vom 09.05.2016 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 052/16 vom 17.05.2016 (TZW) |
| Prüfgrundlagen <i>test basis</i> | DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 13828 (01.12.2003) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007) |
| Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i> | 19.03.2024 / 19-0090-WNV |

71028-04-A-DE

25.03.2019 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

| Typ type | Technische Daten technical data | Bemerkungen remarks |
|---------------------|---|--------------------------------|
| 71ME | Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15 | abP: PA-IX 7195/I |
| 71ME | Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20 | abP: PA-IX 7195/I |
| 71ME | Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25 | abP: PA-IX 7195/I |
| 71ME | Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 32 | abP: PA-IX 7195/I |
| 71ME | Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 40 | |
| 71ME | Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 50 | |
| 71ME | Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 65 | |
| 71ME | Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 80 | |
| 71ME | Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 100 | |